

Kiinteistö

Käyttöpaikka nro

Osoite

**Tarkastuskohde**
**on ei**

- |    |  |                          |                          |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Asennusvalvontapöytäkirjassa kirjatut virheet ja puutteet korjattu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Laitteiden käyttö- ja huoltotilat riittävät                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Säätölaitteet oikein asennettu, ulkoanturin sijoitus oikea         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Säätölaitteet viritetty ja virituspöytäkirja luovutettu            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Paine- ja lämpömittarit kunnossa                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Hälytykset kunnossa ja raja-arvot asetettu                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Laitteet liitetty kaukovalvontaan                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Lämmöneristykset valmiina  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | Laitteiden ja putkien merkintä tehty                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Lämmönjakohuoneen ilmanvaihto järjestetty                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet lämmönjakohuoneessa            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Laitoksen toimintakaavio lämmönjakohuoneessa                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Lämmilmakojeet oikein kytketty ja säädetty                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | Huoltoreitti tekniseen laitetilaan järjestetty                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | Käytönopastus suoritettu   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Toimintalämpötilat tarkastushetkellä °C**
**Kaukolämpövesi**
**Käyttövesi**

Lämmin vesi

LV-kiertovesi

Kylmävesi

Tulo

Paluu

**Lämmitys**

Meno

Paluu

Ensiöpaluu

**Ulkolämpötila °C**
**Ilmastointi**

Meno

Paluu

Ensiöpaluu

**Huomautuksia**

Urakoitsija

Kiinteistön edustaja

Urakoitsijan kvv-työnjohtaja

Kiinteistön edustajan nimi

Puh.

Puh.

Allekirjoitus

Allekirjoitus