



ASIAKASMUUNTAMON MERKINNÄT

Standardin vaatimuksen lisäksi liittyjän tulee huolehtia seuraavista lisämerkinnöistä:

Verkkoyhtiön määrittelemä muuntamon T-numero ja kiinteistön käyntiosoite, tekstikokona 10 mm, kiinnitetään kiinteistömuuntamotilan sisäpuolelle oven välittömään läheisyyteen ja puistomuuntamossa kj-kojeistotilan oven sisäpuolelle. Kilpimalli: T000 Nimikatu 1

Puistomuuntamoon tulee kiinnittää T-numerokilpi (T000), tekstikoko 50 mm, huoltoreitin puolelle muuntamon ulkoseinään. Puistomuuntamon kj-kojeistotilan oven ulkopuolelle merkintä 20kV, tekstikoko 10 mm.

Kiinteistömuuntamon oven ulkopuolelle kiinnitetään T-numerokilpi, tekstikoko 50 mm.

Ulkotiloihin kiinnitettävien kilpien tulee olla sään ja uv-säteilyn kestäviä. Verkkoyhtiö vastaa liittymiskennojen lähtöjen nimimerkinnöistä (osoitteet). Kennonumeroinnit tekee asiakkaan urakoitsija.

Jos kojeistossa on pelkkään valotietoon perustuva valokaarisuojaus, kennoihin lisätään kilpi 10 mm:n tekstikoolla: "Valokaarisuojaus"

Muuntamolla tulee olla vähintään seuraavat siirrettävät eristävää ainetta olevat kilvet narulenkien:

- Älä kytke työ käynnissä
- Älä kytke epäkunnossa
- Maadoitettu

Kilpien vähimmäismäärä: Liittymiskennojen lukumäärä + 1

Muuntamoautomaatiota syöttävän pistorasian merkintä:

- Verkkoyhtiön automaatiokeskus