

TIIVISTETTY KAIVUTYÖOHJE

Tämä ohje on tiivistelmä Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Tampereen Sähköverkko Oy:n kaivutyöohjeista. Täydentävät ohjeet löytyvät osoitteista:

www.tampereensahkolaitos.fi ja linkki kaivutyöohjeeseen Tampereen Sähkölaitos Oy
www.tampereensahkoverkko.fi ja linkki kaivutyöohjeeseen Tampereen Sähköverkko Oy

Kaivutyöstä vastaava henkilö tilaa sijaintikartan:

- [Sähköisellä lomakkeella](#) tai sähköpostiosoitteesta sijaintikartat@tampereenvera.fi
- Puhelinpalvelusta arkisin kello 07:00 - 15:00, palvelunumerosta 020 630 3637
- Sijaintikarttoja toimitetaan sähköisesti DWG-, DXF- ja PDF- muodossa, sekä tarvittaessa myös paperisina karttoina
- Karttatileausta tehtäessä ilmoita, millaisena karttasi tarvitset
- Jos mahdollista, tulosta kartta työmaalle A3-paperille, jolloin se on mittakaavassa mahdollista näyttöä varten

Mikäli johdon sijainnin määrittely ei onnistu sijaintikarttojen perusteella, näyttöpalvelu tilataan puhelimitse numerosta 020 630 3637. Näyttöpalvelu pystytään suorittamaan kaivajan paperista A3 -tulosteesta.

Sijainnin määrittely ei poista kaivajan vastuuta vahinkotapauksissa.

Sijaintikartat ovat tilattavissa kaksi arkipäivää ennen kaivua Sijaintikarttapalvelusta. Sijaintikartat ovat noudettavissa osoitteesta Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere, arkipäivisin klo 7:00 – 15:00. Johtokarttapalvelulle sijaintikartan tilaajan/noutajan on annettava tarvittavat tiedot kaivutyöstä vastaavasta henkilöstä, kaivajasta ja kaivukohteesta. Kaivaja ilmoittaa kaivutyön alkamisesta ja päättymisestä sekä pienistäkin putkien tai johtojen vahingoittumisista (kolhut, raapaisu, painumat jne.) johdon omistajalle. **Kiireelliset vikailmoitukset** alla oleviin numeroihin **vain puhelimitse**:

- kaukolämpö- ja jäähdytysjohdoista: 040 806 3421 tai 050 553 8639 ja virastoajan ulkopuolella puh. 0800 90 171
- maakaasuputkista Tampereen Sähkölaitoksen valtuuttamalle Caverion Industria Oy:lle puh. 050 454 4527, ja virastoajan ulkopuolella puh. 0800 90 171
- sähköjohdoista Tampereen Sähköverkko Oy:lle kaikkina vuorokauden aikoina puh. 020 630 3700 tai 0800 90 171. Kiireettömissä tapauksissa sähköinen asiointi Sähköverkko Oy:lle kayttokeskus@sahkolaitos.fi

Kaivaja noudattaa työssään ohjeen mukaista varovaisuutta:

- johtojen paljastaminen käsikaivuna
- kaivu koneella tai käsityönä ko. putken tai johdon läheisyys huomioiden
- johdon tukeminen ja suojaaminen tarvittaessa
- johtojen siirtäminen verkonhaltijan toimesta
- suojakourutuksen tai kaapeliputkien korjaaminen ohjeen mukaan
- kaivannon täyttö ohjeen mukaan
- kaivukohteen tarkastus ja tarkemittaus ohjeen mukaan

Tampereen Sähkölaitoksen ja Sähköverkko Oy:n toimialueella toimii myös muita operaattoreita, joiden kaivuohjeet on pyydyttävä erikseen ao. yhtiöiltä.